



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample code
BN412504.00153
MM412504.001531

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

BMKD 03/1 – LBH 01
Ngày/ Date: 04/04/2025

Tên khách hàng/ Customer : BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG TP. HCM
Địa chỉ/ Address : 201A NGUYỄN CHÍ THANH, P.12, Q. 5, TP. HCM
Tên mẫu/ Name of sample : NT1 (TRƯỚC HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI); NT2 (SAU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI).
Số lượng/ Quantity : 02
Mô tả mẫu/ Sample description : Nước trong, đựng trong bình nhựa
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 25/03/2025
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 04/04/2025

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result		QCVN 28:2010/ BTNMT cột B, K = 1,2
			NT1	NT2	
1	pH	-	6,1	6,9	6,5 - 8,5
2	BOD ₅ (20°C)	mg/l	218	43	60
3	COD	mg/l	392	79	120
4	Tổng chất rắn lơ lửng	mg/l	231	86	120
5	Sunfua	mg/l	4,3	2,7	4,8
6	Amoni (tính theo N)	mg/l	30,3	9,5	12
7	Nitrat (tính theo N)	mg/l	55,6	31,2	60
8	Phosphat (tính theo P)	mg/l	8,2	2,5	12
9	Dầu mỡ động thực vật	mg/l	5,6	2,1	24
10	Tổng Coliform	MPN/100ml	10.500	4.200	5.000

1/ KẾT QUẢ NÀY CHỈ CÓ GIÁ TRỊ TRÊN MẪU THỬ/THIS RESULT IS ONLY VALID ON TESTED SAMPLE.

2/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu của khách hàng/ The sample information is written as customer's request.

3/ Không được sao chép toàn bộ hoặc một phần kết quả này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của CASE/
No fully or partial of this result may be reproduced in any form without prior permission in writing from CASE.

TRỤ SỞ CHÍNH

02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

☎ 18001105

☎ (84.28) 3911 7216

✉ casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ

F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

☎ (84.292) 3918216 - 217 - 218

☎ (84.292) 3918219

✉ support@case.com.vn, casecantho@case.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

STH27.18, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P. Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

☎ (84.258) 246 5255

☎ (84 258) 246 5355

✉ vanphongmien trung@case.vn