

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 880/RHMTW-ĐVMS

Về việc Vận hành hệ thống xử lý nước thải Bệnh viện
Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tìm đơn vị thực hiện công việc: Vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh. Để có cơ sở cho việc lập kế hoạch thực hiện công việc nói trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, vui lòng gửi bảng chào giá, chi tiết như sau:

1. Danh mục mời chào giá: (đính kèm phụ lục 01)
2. Nội dung của chào giá: Bản gốc chào giá được đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu.
3. Yêu cầu về giá chào: (đính kèm phụ lục 02)
 - Giá chào đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, phí lắp đặt, phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện. Đơn vị chào giá cung cấp Hợp đồng tương tự (nếu có).
 - Địa điểm thực hiện dịch vụ:
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, số 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM
4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: 90 ngày tính từ ngày ghi trên bảng báo giá.
5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2026
6. Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, số 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 38556732 (Ext: 3308).
Email: donvimuasam.rhmtw@gmail.com
Rất mong các đơn vị cung cấp gửi chào giá tham dự.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng QLCL (để đăng website BV);
- Đăng trên: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>;
- Lưu VT, ĐVMS (TH).


KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

*
Hồ Hữu Tiến

PHỤ LỤC 01
DANH MỤC VÀ TÍNH NĂNG KỸ THUẬT

Vận hành hệ thống xử lý nước thải

tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2026

(Kèm theo Công văn số 350 /RHMTW-ĐVMS ngày 08 tháng 3 năm 2026)

Stt	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
1	Vận hành hệ thống xử lý nước thải	Tháng	12	- Công suất: 250m³/Ngày.đêm - Công nghệ: Công nghệ xử lý nước thải AAO. - Mô tả: Sử dụng hệ thống các bể sinh học, bể lắng, bể chứa trung gian, bể khử trùng, bể lọc áp lực, hồ ga lấy mẫu, bể chứa bùn; kết hợp hóa chất qua các giai đoạn: NaOH/Na₂CO₃, NaOCl, ... cùng máy thổi khí. - Hệ thống hoạt động 24/7 - Ghi sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế theo mẫu quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 hoặc theo mẫu tại các văn bản pháp luật được sửa đổi, bổ sung. - Ghi lưu lượng xả thải hàng ngày. - Kiểm tra song chắn rác và vệ sinh thu gom hàng ngày. - Kiểm tra lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra trước, sau hệ thống xử lý nước thải đảm bảo cân bằng với lượng hóa chất bổ sung hàng ngày. - Kiểm tra bổ sung hóa chất khử trùng Javen (NaOCl 10-13%) hàng ngày - Kiểm tra độ PH và bổ xung NaOH/Na₂CO₃ hàng ngày - Kiểm tra hoạt động của máy thổi khí hàng ngày. - Kiểm tra, vệ sinh các bơm chìm, bơm hóa chất, các luppe, đầu hút, đầu đẩy, motor khuấy trộn, hệ thống van phao hàng ngày. - Kiểm tra hệ thống tủ điện, hệ thống cấp điện

Stt	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
				đảm bảo vận hành hệ thống xử lý nước thải và an toàn điện hàng ngày. - Kiểm tra bổ sung hợp chất dinh dưỡng: Mật rỉ đường, Men vi sinh hàng tuần - Kiểm tra bổ sung bùn vi sinh hàng tháng. - Nước thải sau xử lý: Đảm bảo nước thải đầu ra (sau hệ thống xử lý nước thải) đạt chuẩn cột B theo QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. - Định kỳ 4 lần/năm (mỗi lần không cách quá 3 tháng) thực hiện lấy mẫu nước thải sau hệ thống xử lý; Cung cấp phiếu kết quả phân tích chất lượng nước thải cấp bởi đơn vị có đủ điều kiện thực hiện thử nghiệm và quan trắc theo quy định pháp luật; Lập biên bản lấy mẫu nước thải có mặt đại diện của Bệnh viện; Cung cấp hồ sơ pháp lý, điều kiện, và các giấy tờ liên quan của bên Kiểm định mẫu nước thải. - Định kỳ 1 lần/năm thực hiện lấy mẫu bùn thải của hệ thống xử lý nước thải; Cung cấp phiếu kết quả phân tích chất lượng thành phần bùn thải cấp bởi đơn vị có đủ điều kiện thực hiện thử nghiệm và quan trắc theo quy định pháp luật; Lập biên bản lấy mẫu bùn thải có mặt đại diện của Bệnh viện; Cung cấp hồ sơ pháp lý, điều kiện, và các giấy tờ liên quan của bên Kiểm định mẫu bùn thải. - Có biện pháp an toàn khi vận hành hệ thống xử lý nước thải: + An toàn sử dụng hóa chất + An toàn lao động và PCCC + An toàn về điện khi vận hành. - Lập báo cáo vận hành hàng tháng về hệ thống, và đề xuất phương án dự phòng, thay vật tư, thiết bị nếu có để chủ đầu tư có kế hoạch tổ chức cải tạo, sửa chữa kịp thời.

TIỆN
- MÃ
KINH
MINH

Stt	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
				- Có phương án phòng ngừa sự cố môi trường đối với các sự cố chung thường gặp: + Hệ thống không có nước ra + Bơm và mô tơ không hoạt động + Bơm không lên nước, áp lực không đủ, cường độ dòng điện tăng quá định mức. - Báo cáo khắc phục sự cố môi trường nếu có sự cố môi trường xảy ra.

./.



PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Công văn số 380/RHMTW-ĐVMS ngày 20 tháng 3 năm 2026)

BẢNG CHÀO GIÁ

Về việc Vận hành hệ thống xử lý nước thải
tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh

- Thời gian thực hiện: ...
- Địa điểm thực hiện: ...
- Nội dung chào giá: ...

STT	Nội dung công việc	ĐVT	KL	Đơn giá	Thành tiền
1	Vận hành hệ thống xử lý nước thải	Tháng	12		
	Cộng				
	Thuế VAT ...%				
	Tổng cộng				
Số tiền bằng chữ:					

- Hiệu lực của chào giá: ...
- Giá trị trên bảng chào giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan theo quy định.
- Giá trị trên bảng chào giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

[ghi chức danh, ký tên, ghi họ tên và đóng dấu]

Ghi chú:

Đơn vị gửi chào giá KHÔNG đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể; KHÔNG bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ tương đương; KHÔNG thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.