

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 788/RHMTW-ĐVMS

Về việc bảo trì hệ thống lạnh tại Bệnh viện
Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp


Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tìm đơn vị thực hiện công việc: Bảo trì hệ thống lạnh tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh. Để có cơ sở cho việc lập kế hoạch thực hiện công việc nói trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, vui lòng gửi bảng chào giá, chi tiết như sau:

1. Danh mục mời chào giá: (đính kèm phụ lục 01)
2. Nội dung của chào giá: Bản gốc chào giá được đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu.
3. Yêu cầu về giá chào: (đính kèm phụ lục 02)
 - Giá chào đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, phí lắp đặt, phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện. Đơn vị chào giá cung cấp Hợp đồng tương tự (nếu có).
 - Địa điểm thực hiện dịch vụ:
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, số 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM
4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: 90 ngày tính từ ngày ghi trên bảng báo giá.
5. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2026
6. Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, số 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 38556732 (Ext: 3308).
Email: donvimuasam.rhmtw@gmail.com
Rất mong các đơn vị cung cấp gửi chào giá tham dự.

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng QLCL (để đăng website BV);
- Đăng trên: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>;
- Lưu VT, ĐVMS (TH).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


Hồ Hữu Tiên

PHỤ LỤC 01

Danh mục và tính năng kỹ thuật

**Bảo trì hệ thống lạnh tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương
Thành Phố Hồ Chí Minh**

(Kèm theo Công văn số 388/RHMTW-DVMS ngày 23 tháng 5 năm 2026)

STT	TÊN DANH MỤC	ĐVT	Khối lượng	Tính năng kỹ thuật
1	Vệ sinh 21 dàn nóng lạnh trung tâm	Lần	04	- Tần suất thực hiện: 03 tháng/01 lần. + Dàn nóng: sau khi vệ sinh, bảo trì dàn nóng phải sạch, không phát ra tiếng ồn lớn hoặc lạ khi hoạt động; Không chập điện máy nén (block), quạt tải nhiệt; Không móp lá tản nhiệt. - Bảo trì: + Kiểm tra tình trạng hoạt động quạt và motor. + Kiểm tra hệ thống điện và kết nối dây. + Kiểm tra máy nén. + Kiểm tra áp suất và lượng môi chất lạnh. + Kiểm tra board mạch điều khiển. Ngoài ra nhà thầu phải thực hiện kiểm tra bảo trì các hạng mục khác (nếu có) để đảm bảo hệ thống sau khi bảo trì hoạt động ổn định.
2	Vệ sinh 65 dàn lạnh âm trần trung tâm	Lần	04	- Tần suất thực hiện: 03 tháng/01 lần và đột xuất theo yêu cầu của bệnh viện. - Vệ sinh: Dàn trao đổi nhiệt; Mặt nạ thiết bị; Cánh quạt; Lưới lọc; Máng nước ngưng; Quét bụi bo điện; Thông tắt ống nước ngưng, quạt lồng sóc,... + Dàn lạnh: sau khi vệ sinh, bảo trì dàn lạnh phải sạch, không bị chảy nước, đạt độ lạnh; Không phát ra tiếng ồn khi hoạt động; Không chập điện và rò rỉ điện; Không hư bo mạch; Đường ống thoát nước của máy lạnh không bị nghẹt; Không móp lá tản nhiệt, - Bảo trì: + Kiểm tra hệ thống điện và kết nối dây: Kiểm tra các điểm nối dây điện, rắc cắm (jack cắm) xem có bị lỏng, oxy hóa, hoặc quá nhiệt không. Siết chặt nếu cần thiết. Kiểm tra tình trạng cách điện.

STT	TÊN DANH MỤC	ĐVT	Khối lượng	Tính năng kỹ thuật
3	Vệ sinh 115 máy lạnh treo tường (bao gồm các máy lạnh công suất 1HP đến 2.5HP)	Lần	04	Tần suất thực hiện: 03 tháng/01 lần và đột xuất theo yêu cầu của bệnh viện. -Vệ sinh: Dàn trao đổi nhiệt; Mặt nạ thiết bị; Cánh quạt; Lưới lọc; Máng nước ngưng; Quét bụi bo điện; Thông tắt ống nước ngưng, quạt lồng sóc,... + Dàn lạnh: sau khi vệ sinh, bảo trì dàn lạnh phải sạch, không bị chảy nước, đạt độ lạnh; Không phát ra tiếng ồn khi hoạt động; Không chập điện và rò rỉ điện; Không hư bo mạch; Đường ống thoát nước của máy lạnh không bị nghẹt; Không móp lá tản nhiệt, + Dàn nóng: sau khi vệ sinh, bảo trì dàn nóng phải sạch, không phát ra tiếng ồn lớn hoặc lạ khi hoạt động; Không chập điện block, quạt tải nhiệt; Không móp lá tản nhiệt, ... - Bảo trì: + Kiểm tra hệ thống điện và kết nối dây: Kiểm tra các điểm nối dây điện, rắc cắm (jack cắm) xem có bị lỏng, oxy hóa, hoặc quá nhiệt không. Siết chặt nếu cần thiết. Kiểm tra tình trạng cách điện.
4	Vệ sinh 20 máy lạnh áp trần, âm trần	Lần	04	Tần suất thực hiện: 03 tháng/01 lần và đột xuất theo yêu cầu của bệnh viện. -Vệ sinh: Dàn trao đổi nhiệt; Mặt nạ thiết bị; Cánh quạt; Lưới lọc; Máng nước ngưng; Quét bụi bo điện; Thông tắt ống nước ngưng, quạt lồng sóc,... + Dàn lạnh: sau khi vệ sinh, bảo trì dàn lạnh phải sạch, không bị chảy nước, đạt độ lạnh; Không phát ra tiếng ồn khi hoạt động; Không chập điện và rò rỉ điện; Không hư bo mạch; Đường ống thoát nước của máy lạnh không bị nghẹt; Không móp lá tản nhiệt, + Dàn nóng: sau khi vệ sinh, bảo trì dàn nóng phải sạch, không phát ra tiếng ồn lớn hoặc lạ khi hoạt động; Không chập điện block, quạt tải nhiệt; Không móp lá tản nhiệt, ... - Bảo trì: + Kiểm tra hệ thống điện và kết nối dây: Kiểm tra các điểm nối dây điện, rắc cắm (jack cắm)

STT	TÊN DANH MỤC	ĐVT	Khối lượng	Tính năng kỹ thuật
				xem có bị lỏng, oxy hóa, hoặc quá nhiệt không. Siết chặt nếu cần thiết. Kiểm tra tình trạng cách điện.
5	Vệ sinh 03 máy lạnh tủ đứng	Lần	04	Tần suất thực hiện: 03 tháng/01 lần và đột xuất theo yêu cầu của bệnh viện. -Vệ sinh: Dàn trao đổi nhiệt; Mặt nạ thiết bị; Cánh quạt; Lưới lọc; Máng nước ngưng; Quét bụi bo điện; Thông tắt ống nước ngưng, quạt lồng sóc,... + Dàn lạnh: sau khi vệ sinh, bảo trì dàn lạnh phải sạch, không bị chảy nước, đạt độ lạnh; Không phát ra tiếng ồn khi hoạt động; Không chập điện và rò rỉ điện; Không hư bo mạch; Đường ống thoát nước của máy lạnh không bị nghẹt; Không móp lá tản nhiệt, + Dàn nóng: sau khi vệ sinh, bảo trì dàn nóng phải sạch, không phát ra tiếng ồn lớn hoặc lạ khi hoạt động; Không chập điện block, quạt tải nhiệt; Không móp lá tản nhiệt, ... - Bảo trì: + Kiểm tra hệ thống điện và kết nối dây: Kiểm tra các điểm nối dây điện, rắc cắm (jack cắm) xem có bị lỏng, oxy hóa, hoặc quá nhiệt không. Siết chặt nếu cần thiết. Kiểm tra tình trạng cách điện.

./.

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Công văn số 388/RHMTW-ĐVMS ngày 23 tháng 5 năm 2026)

BẢNG CHÀO GIÁ

Về việc bảo trì hệ thống lạnh tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP. Hồ Chí Minh

- Thời gian thực hiện: ...
- Địa điểm thực hiện: ...
- Nội dung chào giá: ...

STT	Nội dung công việc	ĐVT	KL	Đơn giá	Thành tiền
1	Vệ sinh 21 dàn nóng lạnh trung tâm	Lần	4		
2	Vệ sinh 65 dàn lạnh âm trần trung tâm	Lần	4		
3	Vệ sinh 11 máy lạnh treo tường (bao gồm các máy lạnh công suất 1HP đến 2.5HP)	Lần	4		
4	Vệ sinh 20 máy lạnh áp trần, âm trần	Lần	4		
5	Vệ sinh 03 máy lạnh tủ đứng	Lần	4		
	Cộng				
	Thuế VAT ...%				
	Tổng cộng				
Số tiền bằng chữ:					

- Hiệu lực của chào giá: ...
- Giá trị trên bảng chào giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan theo quy định.
- Giá trị trên bảng chào giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

[ghi chức danh, ký tên, ghi họ tên và đóng dấu]

Ghi chú:

Đơn vị gửi chào giá KHÔNG đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể; KHÔNG bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ tương đương; KHÔNG thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.