

BỘ Y TẾ
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT TRUNG ƯƠNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 82//RHMTW-ĐVMS

Về việc bảo trì trạm biến áp và tủ điện phân phối
khu A Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương
Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tìm đơn vị thực hiện công việc: Bảo trì trạm biến áp và tủ điện phân phối khu A Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Để có cơ sở cho việc lập kế hoạch thực hiện công việc nói trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm, vui lòng gửi bảng chào giá, chi tiết như sau:

- Danh mục mời chào giá: (đính kèm phụ lục)
- Nội dung của chào giá: Bản gốc chào giá được đại diện hợp pháp của nhà cung cấp ký tên, đóng dấu.
- Yêu cầu về giá chào:
 - Giá chào đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí, phí lắp đặt, phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện. Đơn vị chào giá cung cấp Hợp đồng tương tự (nếu có).
 - Địa điểm thực hiện dịch vụ:
Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, số 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM
- Hiệu lực của hồ sơ chào giá: 90 ngày tính từ ngày ghi trên bản báo giá.
- Thời gian nhận hồ sơ chào giá: Trước 11 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2026
- Địa chỉ tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, số 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 38535178 Email: donvimuasam.rhmtw@gmail.com

Rất mong các đơn vị cung cấp gửi chào giá tham dự.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Phòng QLCL (để đăng website BV);
- Đăng trên: <https://muasamcong.mpi.gov.vn>;
- Lưu VT, ĐVMS (M).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
BỆNH VIỆN
RĂNG HÀM MẶT
TRUNG ƯƠNG
TP. HỒ CHÍ MINH
Hỗ Hữu Tiên

PHỤ LỤC 01

Danh mục, thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
bảo trì trạm biến áp và tủ điện phân phối khu A Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương
Thành phố Hồ Chí Minh

(Kèm theo Công văn số 821/RHMTW-ĐVMS ngày 15 tháng 5 năm 2026)

TT	TÊN DANH MỤC / NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐVT	KL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC TIÊU CHUẨN
	BẢO TRÌ TRẠM BIẾN ÁP 1 X 1250 kVA			
1	Chi phí bảo trì TBA 03 pha công suất ≤ 1250 kVA có cắt điện	lần	1	- Kiểm tra tổng thể tình trạng MBA; Đo cách điện, kiểm tra sứ cách điện, relay đóng cắt bảo vệ.
2	Thí nghiệm MBA lực - U 22 ÷ 35 kV, MBA 3 pha 1250 kVA	máy	1	- Đo điện trở cách điện, tỷ số biến áp, điện áp ngắn mạch, dòng không tải.
3	Thí nghiệm cáp lực theo các cấp điện áp, điện áp định mức $U \leq 1$ kV	sợi (1 sợi 1 ruột)	15	- Đo điện trở cách điện, thử điện áp chịu đựng 2.5kV/5 phút.
4	Thí nghiệm điện trở tiếp đất trạm biến áp, điện áp định mức $U \leq 35$ kV	hệ thống	1	- Đo điện trở nối đất theo phương pháp 3 cực; Kiểm tra môi hàn, cọc nối đất.
5	Quạt hút thông gió TBA	cái	9	- Quạt gắn tường KT 300mm x 300mm, lưu lượng ≥ 800 m ³ /h, điện áp 220V.
6	Đăng ký công tác cắt điện, lập phương án thi công	lần	1	- Liên hệ Điện lực xin cắt điện, lập phương án thi công an toàn.
	BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN TÒA NHÀ			
7	Bảo trì thí nghiệm tủ điện tổng tòa nhà	tủ	1	- Kiểm tra MCCB, ACB, đo cách điện, vệ sinh tiếp điểm.
8	Bảo trì thí nghiệm tủ tụ bù	tủ	1	- Đo dung lượng tụ, vệ sinh tủ điện, quạt làm mát, kiểm tra hệ số $\cos\phi \geq 0.101$
9	Bảo trì thí nghiệm tủ ATS	tủ	1	- Kiểm tra chế độ tự động chuyển nguồn, relay, contactor, dây tín hiệu.
10	Bảo trì thí nghiệm tủ phân phối DP	tủ	2	- Đo cách điện, kiểm tra MCCB, busbar, test nhiệt bằng camera nhiệt.

11	Bảo trì thí nghiệm tủ điện tầng	tủ	19	- Kiểm tra MCCB, tiếp xúc dây dẫn, đo điện trở cách điện, vệ sinh, test bảo vệ.
----	---------------------------------	----	----	---

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo Công văn số 821/RHMTW-ĐVMS ngày 15 tháng 5 năm 2026)

BẢNG CHÀO GIÁ

Về việc bảo trì trạm biến áp và tủ điện phân phối khu A Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chào giá:

STT	Tên danh mục / Nội dung công việc	ĐVT	KL	Đơn giá	Thành tiền
	BẢO TRÌ TRẠM BIẾN ÁP 1 X 1250 kVA				
1	Chi phí bảo trì TBA 03 pha công suất ≤ 1250 kVA có cắt điện	lần	1		
2	Thí nghiệm MBA lực - U 22 ÷ 35 kV, MBA 3 pha 1250 kVA	máy	1		
3	Thí nghiệm cáp lực theo các cấp điện áp, điện áp định mức $U \leq 1$ kV	sợi (1 sợi 1	15		
4	Thí nghiệm điện trở tiếp đất trạm biến áp, điện áp định mức $U \leq 35$ kV	hệ thống	1		
5	Quạt hút thông gió TBA	cái	9		
6	Đăng ký công tác cắt điện, lập phương án thi công	lần	1		
	BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN TÒA NHÀ				
7	Bảo trì thí nghiệm tủ điện tổng tòa nhà	tủ	1		
8	Bảo trì thí nghiệm tủ tụ bù	tủ	1		
9	Bảo trì thí nghiệm tủ ATS	tủ	1		
10	Bảo trì thí nghiệm tủ phân phối DP	tủ	2		
11	Bảo trì thí nghiệm tủ điện tầng	tủ	19		
	Cộng				
	Thuế VAT ...% (trường hợp đơn giá chưa bao gồm VAT)				
	Tổng cộng				

Số tiền bằng chữ: ...

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, số 201A Nguyễn Chí Thanh, Phường Chợ Lớn, Tp.HCM.
- Thời gian thực hiện: 30 ngày.
- Hiệu lực của chào giá: 90 ngày tính từ ngày ghi trên bảng báo giá.

- Giá trị trên bảng chào giá đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, lệ phí có liên quan theo quy định.
- Giá trị trên bảng chào giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến địa điểm thực hiện.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

[ghi chức danh, ký tên, ghi họ tên và đóng dấu]

Ghi chú:

Đơn vị gửi chào giá KHÔNG đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể; KHÔNG bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các hồ sơ tương đương; KHÔNG thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Đơn vị gửi chào giá lưu ý: Ghi đầy đủ các nội dung yêu cầu trên Phụ lục 02. Trường hợp đơn vị gửi chào giá không ghi đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Phụ lục 02, báo giá của đơn vị sẽ bị xem là không hợp lệ.

